令和6年度　指宿広域管理型最終処分場の維持管理状況

1. 埋立状況

【 単位：t 】

(1)埋立廃棄物及び保護土の重量		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計	累計
種類	燃え殻	113.46	137.65											251.11	14,913.02
	ばいじん	26.92	31.35											58.27	4,819.95
	不燃残渣	20.54	22.60											43.14	3,127.48
合計		160.92	191.60											352.52	22,860.45
(2)残余の埋立容量の測定(年1回)		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3月末測定予定	

2. 地下水の水質検査記録

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	試料採取日	30日	24日										
	天候	曇り	曇り										
	塩化物イオン (mg/L)	4.2	3.3										
	電気伝導率 (mS/m)	14	13										
	異常の有無	無	無										

3. 浸出水処理水(放流水)の水質検査記録

項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
	試料採取日		30日	24日											
	pH	水素イオン濃度	7.8	7.7											5.8以上～8.6以下
	BOD	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	2.1	0.7											60以下
	COD	化学的酸素要求量 (mg/L)	6	5											90以下
	SS	浮遊物質 (mg/L)	0.6	0.5未満											60以下
	排水基準の規制に基づく異常の有無		無	無											

4. 最終処分場の点検に関する事項(異常の有無)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁等	無	無										
保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工	無	無										
浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池	無	無										
浸出液処理設備の機能の状態	無	無										
有効な防凍のための措置の状況	無	無										